

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/99 modifié)

N° RA19-0082

Valable 5 ans à compter du 25 février 2019

Matériau présenté par : DOM COLOR
2 rue Berger
ZI la Carelle
94290 VILLENEUVE LE ROI
FRANCE

Marque commerciale : Solution Ignifugeante n° 10285

Description sommaire :

Solution ignifugeante.

Solution en phase aqueuse composée d'organo-minéraux appliquée par pulvérisation à plat sur support papier cartonné standard (250 g/m² - coloris blanc) et sur les deux faces, à raison de 1000 g de solution humide par kilogramme de carton soit 500 g de solution humide par face.

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M1** valable sur papier cartonnée de 250 g/m²

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : limitée à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement réglementé.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA19-0082 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 11 avril 2019

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**



Signature numérique de
NICOLAS ROURE

Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS